

## Wyniki ogólne

Ilość źródeł	1
Ilość podgrzewaczy	0
Ilość odbiorników ZW i CW	41
Ilość działek ZW i CW	122
w tym	
Ilość działek wody zimnej	0
Ilość działek wody ciepłej	122
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	4
Ilość działek cyrkulacyjnych	18
Całkowita długość rurociągów	325,3 m
w tym ZW	0,0 m
w tym CW	231,0 m
w tym cyrkulacyjnych	94,3 m
Całkowita pojemność rurociągów	103,6 dm <sup>3</sup>
w tym ZW	0,0 dm <sup>3</sup>
w tym CW	88,8 dm <sup>3</sup>
w tym cyrkulacyjnych	14,7 dm <sup>3</sup>

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa	Ciepła woda	Cyrkulacja
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	298,15	1,8946
Temperatura wody [°C]	55	46,4
Przepływ w źródle [dm <sup>3</sup> /s]	1,131	0,039