



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14

ROK ZAŁOŻENIA
1905
TEL.
52 357-40-71
FAX
52 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,
Wysokość kapitału 65.023.000,00 zł NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920, BDO: 000018514
Santander Bank Polska S.A. I Oddział w Inowrocławiu 26 1090 1069 0000 0000 0701 4005,
e-mail: sekretariat@pwikino.pl

Inowrocław, 03.10.2024 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Kanalizacyjnej
w Inowrocławiu

Wpł. dn. 2024 -10- 08

L. dz.
Zal.
Poz.

PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o.
ul. Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław

TR / 4866 / 620 / 2024

dotyczy: **warunków odwodnienia liniowego chodnika w rejonie ul. Toruńskiej 80-82-84 w Inowrocławiu.**

Odpowiadając na Wasz wniosek Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z istniejącego chodnika dz. nr 226/3 (obr. 5, ark. 54) zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej 80-82-84 w Inowrocławiu do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej poprzez montaż odwodnień liniowych.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych należy zaprojektować i wykonać z rur kamionkowych wg PN EN 295, betonowych lub PVC SN8 litych od projektowanych odwodnień liniowych do istniejącej studni (rz. studni 95.21/92.23) przy ul. Toruńskiej w Inowrocławiu

Włączenie zaprojektować i wykonać poprzez nawiercenie otworu i osadzenie przejścia szczelnego.

Należy zminimalizować ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do systemu kanalizacyjnego poprzez ich retencjonowanie lub odprowadzenie do gruntu (np. tereny zielone, nawierzchnie przepuszczalne).

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych /Dz. U. 2019, poz. 1311/.

Wskazane jest zatwierdzenie dokumentacji projektowej podczas narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, konieczne jest uzyskanie od właściwych organów

administracji wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, zezwolenia i zgody w szczególności określone ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z późn. zm./.

Opracowaną dokumentację projektową w minimum 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) prosimy złożyć w naszym przedsiębiorstwie celem uzgodnienia.

Rozpoczęcie przedmiotowych robót należy zgłosić pisemnie w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu oraz w naszym przedsiębiorstwie lub złożyć oświadczenie o realizacji robót zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane / tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z późn. zm./ po uprzednim uzyskaniu od właściwych organów administracji wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, zezwoleń i zgód.

Roboty muszą być wykonane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia oraz przedstawicieli PWiK Sp. z o.o.

Eksploatacja przyłącza będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego, do którego należy przedłożyć protokół z próby szczelności, inwentaryzację geodezyjną i deklaracje wbudowanych materiałów.

Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od daty wydania.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Ewa Służałek

Do wiadomości:

1. Wydział Dróg i Transportu
Al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław